

СПЕЦИФИКАЦИЯ СЪОРЪЖЕНИЯ:

1. Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW- 1 брой охлаждане/отопление; 24000Btu; EER = 3; Енергиен клас A+; диапазон на охлаждане от -15oC до +48oC- за Сървър; високостенно вътрешно тяло
Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;25A ; кабел 3x2,5

2. Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 3,5/ 4kW- 1 брой охлаждане/отопление; 12000Btu; EER = 3.9; SEER = 7.6; SCOP=4.6; Енергиен клас A++; диапазон на охлаждане от -15oC до +48oC- високостенно вътрешно тяло
Външно тяло Nelmax= 1kW;220V;15A ; кабел 3x1

3. Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW- 2 броя охлаждане/отопление; 24000Btu; EER = 4; SCOP=4 Енергиен клас A+; диапазон на охлаждане от -15oC до +48oC- високостенно вътрешно тяло
Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;25A ; кабел 3x2,5

4.Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 2,5/ 3.2kW- 1 брой охлаждане/отопление; 9000Btu; EER = 4; SEER = 7.6; SCOP=4.6; Енергиен клас A++; диапазон на охлаждане от -15oC до +48oC- високостенно вътрешно тяло
Външно тяло Nelmax= 0.8kW;220V;15A ; кабел 3x1

5.Вентилационен рекуперативен блок 1000m³/h, 160Pa, КПД>75%, 463W; 230V, 41dB/ max speed/, 1101x 405x 1230mm; Ø250; 70kg, комплект с управление,
3 скорости, седмичен програматор - 1 брой

ЗАБЕЛЕЖКИ :
1.Въздуховодната мрежа се изпълнява от поцинкована ламарина .
2. Въздуховодите между рекуператор и вход/ изходна рештки на фасада се топлоизолират с микропореста гума 9mm.
3.Съединенията се уплътняват със силикон, занитване и алуминиева лента.
4.Точните места и дизайн решетки за направа на присъединителни кутии е съобразно интериорния проект и софит.
5.! Не се допуска ползване на гъвкави въздуховоди/ връзки към решетки и рекуператор с дължина по-голяма от 1м.
6.След монтаж на рекупертора към таван служебно помещение се очертават ревизионни отвори с капак за обслужване филтри и демонтаж при необхдимост.

СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕШЕТКИ:

P1- Таванен дифузор PRN 160 комплект с присъединителна кутия, с 1 броя щуц ϕ125, монтаж в окачен таван - 4 броя
2 броя смукателни и 2 броя нагнетателни

P2- Правоъгълна решетка 1200x100 с хоризонтални направляващи
комплект с присъединителна кутия, с 3 броя щуц ϕ125
1 брой нагнетателна - монтаж под ниво окачен таван

P3- Правоъгълна решетка 1200x100 с хоризонтални направляващи
комплект с телескопичен щуц
1 брой смукателна - монтаж под ниво окачен таван

P4- Конусен нагнетателен вентил регулируем ϕ100 - 60m³/h

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ "В- В" М 1:50

	"М-СИНТЕЗ" ЕООД - гр. София		
Дата: 02.2019г.	Мащаб: 1:50		Лист: 2
Обект:	ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QASAR ВЪВ ВВМУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ", СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2560.428.7, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2560.428, ГР. ВАРНА, РАЙОН "ПРИМОРСКИ", УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ" № 73		
	Гл. проектант:	арх. М. Цветкова	
	Проектант:	инж. К. Иванова	
	Ръководител фирма:	арх. М. Цветкова	
Възложител:	ВВМУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"		
Съгласували:	1. Архитектура:	арх. М. Цветкова	
	2. Конструкции и ПБЗ	инж. С. Вучков	
	3. Електро:	инж. Л. Манова	
	4. ПБ	арх. М. Цветкова	
Част: ОВК	Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	Съдържание: ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ "В-В"	